

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**

(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а
дом, телефон: 8 (3463) 22-36-47, E-mail: ond-yugansk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора по пожарному надзору (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Петрунина Константина Александровича от 06 апреля 2021 г. № 38, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«19» апреля 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа.
(3 рабочих часа) проведена плановая выездная проверка:

Кудрявцевой Екатериной Олеговной, инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

Федоровым Владиславом Олеговичем инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Объекта защиты - здание школы, используемое (эксплуатируемое) юридическим лицом: Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 1», по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганска, 16А микрорайон, 84, помещение 1, совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» Лукьянчиковой Татьяной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне

			сти	ние)
1.	Речевые оповещатели расположены менее 150 мм от потолка, что не соответствует требованиям	п. 3) ст. 52, ст. 53, ч. 1, 4, 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	01.08.2021	
2.	Дверь складского помещения выполнена, не противопожарной.	ст. 4, п. 1) ст. 52, ч. 1, 2, 3, 13 ст. 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инженер отделения госпожнадзора

ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«30» апреля 2021 г.



Е.О. Кудрявцева

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»
Лукьянчикова Татьяна Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

«30» апреля 2021 г.

Телефон доверия Главного управления (3467) 39-77-77