


 УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Лицей № 1»
 Т.И. Лукьянчикова
 « 15 » _____ 2021г.

План – задание
 мероприятий, направленных на обеспечение требований пожарной безопасности

№ п/п	Перечень основных мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности	Перечень работ	Сроки исполнения		Примечание
			планируемый	реализуемый	
1	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности размещение речевых оповещателей на расстоянии 150 мм от потолка, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» п.3, ст.52, ст. 53 ч.1,4,7 ст.84, п.4.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Замена системы оповещения людей о пожаре (размещение речевых оповещателей на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.)	01.08.2021	01.08.2021	Предписание от 30.04.2021 № 38/1/1

	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»				
2	Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности двери складского помещения согласно ие в санузлах лица согласно с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"» ст. 4., п.1, ст.52, ч.1, 2,3.13, ст. 88, табл.23,24, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	Установка противопожарной двери на складское помещение	01.08.2021	01.08.2021	Предписание от 30.04.2021 № 38/1/1